



Laboratorium
Ekologiczna 2, 05-825 Chrzanów Duży
RAPORT Z BADAŃ
Nr R/00501/00427/2026/A



AB 1372

Dokument przeznaczony do prezentacji
wyłącznie w wersji elektronicznej
Autentyczność dokumentu ***

Sporządzono dnia: 10.02.2026
Wydano dnia: 11.02.2026

Nr załącznika: RB-01.00/6

Wydanie nr XIV obowiązuje od: 01.02.2025r.

Strona 1 / 3

Zleceniodawca: Gmina Baranów
96-314 Baranów
ul. Armii Krajowej 87,
NIP: 8381426489,

Podstawa badań: Zlecenie nr 28/2026/Z

Cel badania: Rozporządzenie Ministra Zdrowia Dz.U. 2017 poz. 2294 z dnia 07.12.2017 (jakość wody do spożycia)

Miejsce pobierania: **SUW Stanisławów**
Gmina Baranów

Badane próbki: Woda uzdatniona,

Punkt pobierania: kurek czerpalny wody uzdatnionej

Data rozpoczęcia badania: 10.02.2026

Data zakończenia badania: 10.02.2026

Informacje dotyczące próbkki :

| | |
|-------------------|--|
| Pobrano | 10.02.2026 08:20 |
| Przyjęto | 10.02.2026 09:30 |
| Pobierający | Pracownik laboratorium :Dominik Koncewicz Zaśw. nr 15/2022 z 21.01.2022r (PSSE Łódź) |
| Metoda pobrania: | PN-EN ISO 19458:2007 A , PN-ISO 5667-5:2017-10 A |
| Rodzaj próbki | jednorazowa |
| Stan | prawidłowy |
| Protokół pobrania | 100/2026/W |

Identyfikator próbki:427

| Lp. | Wskaźniki | Jednostka | Metoda badania | Wynik/Rezultat | NDS |
|-----|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|--|
| 1 | Barwa ¹⁾ | mg/l Pt | PN-EN ISO 7887:2012 | A R 12 ±1 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |

- **A-** oznacza metody akredytowane zgodnie z zakresem akredytacji AB 1372 (2024), metody nie objęte zakresem akredytacji nie są zaznaczone znakiem A.



- **R-** oznacza metodę spełniającą wymagania określone w dokumencie - Rozporządzenie Ministra Zdrowia Dz.U. 2017 poz. 2294 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 07.12.2017 r. Zatwierdzenie systemu jakości przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim (Decyzja nr 14.2026 z 29.01.2026 r.)
- **NDS-** najwyższa dopuszczalna wartość / wartość parametryczna. Podstawa - Rozporządzenie Ministra Zdrowia Dz.U. 2017 poz. 2294 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 07.12.2017 r. Zatwierdzenie systemu jakości przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim (Decyzja nr 14.2026 z 29.01.2026 r.)

Przypisy:

1) Pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pt/l.

Komentarz:

Laboratorium oświadcza, że wyniki badań dotyczą wyłącznie pobranych próbek i są wyznaczone z niepewnością rozszerzoną dla analizy z pobieraniem próbek przy poziomie ufności 95% i współczynnikiem rozszerzenia $k=2$.

Lokalizacja działań laboratoryjnych:

Badanie wszystkich wskaźników wykonano w laboratorium.

| | | | | | | |
|---------------|-------------|---|-------------------------------|--|--|------------------|
| Autoryzacja: | | | Zatwierdził: Krzysztof Wolski | | | |
| Fizyko-chemia | Autoryzował | Grzegorz Cieślak - Specjalista Laboratorium | | | | |
| | Data | 2026-02-10 | | | | |
| Pobór próbek | Autoryzował | Grzegorz Cieślak - Specjalista Laboratorium | | | | |
| | Data | 2026-02-10 | | | | |
| | | | | | Podpis: Stanowisko: Specjalista Laboratorium Imię Nazwisko: Krzysztof Wolski DOKUMENT PODPISANY PODPISEM ELEKTRONICZNYM | Data: 11.02.2026 |

Bez pisemnej zgody Laboratorium Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Grodzisk Maz. „Raport z badań” nie może być powielany inaczej jak w całości. Metody, które nie są oznaczone jako R, nie mają zastosowania w obszarze regulowanym prawnie.

Niepewność wyniku podaje się w sytuacji gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badań lub zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi oraz kiedy uzgodnione jest to z Klientem. Klient ma prawo do złożenia skargi. Czas rozpatrzenia zgłoszonej skargi i udzielenie odpowiedzi na piśmie - w ciągu 30 dni od jej otrzymania.

W przypadku dostarczenia próbki przez Klienta, Laboratorium ponosi odpowiedzialność za próbkę od momentu przyjęcia jej do laboratorium lub przekazania jej pracownikowi laboratorium. Informacje dotyczące planu i procedury pobierania, miejsca pobierania, czasie itp. są informacjami pozyskanymi od Klienta

*** Autentyczność dokumentu - oryginalny dokument raportu w formie drukowanej posiada naklejkę hologramową z unikalnym identyfikatorem (w nagłówku na pierwszej stronie).

Wydrukowany dokument bez naklejki nie jest dokumentem oryginalnym.



Laboratorium
Ekologiczna 2, 05-825 Chrzanów Duży
RAPORT Z BADAŃ
Nr R/00501/00427/2026/A

Nr załącznika:
RB-01.00/6

wydanie nr: XIV
obowiązuje od:
01.02.2025 r.

Strona 3 / 3

Koniec Raportu

Rozdzielnik

1. Klient
2. a/a